

ELMŰ Hálózati Kft.

Schulcz Gábor
Ügyvezető igazgató

Lightronic
2600, Vác
Szent-Györgyi A. u. 1.

Márcz László
műszaki szakértő

Hálózatoptimalizálási osztály
1132 Budapest
Váci út 72-74.
Levél cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 06-1-238-12-07
Fax: 06-1-238-22-29 *HO-120/2010*

Tárgy: Lightronic gyártmányú visszaszabályozós előtéték rendszer engedélye.

Tisztelt Schulcz Gábor úr!

Társaságunk az előzetes vizsgálatok és rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján megvizsgálta a

H5035
H7050
H10070

típusú visszaszabályozós elektronikus előtéteteket és azt műszakilag megfelelőnek találta és a hálózatunkon használhatónak minősítette.

A fenti előtétetekkel szerelt lámpatestek külön fogyasztásmérés nélkül alkalmazhatók a hálózaton az alábbi teljesítmény elszámolással:


Előtét típus	Fényforrás teljesítmény	Lámpatest átlagos összteljesítménye
H5035	50 W	48 W
H7050	70 W	67 W
H10070	100 W	93W

Budapest, 2010. december 14.

Tisztelettel,


Dr. Somogyi Attila
osztályvezető

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózatoptimalizálási osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.


Márcz László
műszaki szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
máni Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142