

# ELMŰ Hálózati Kft.

**Schulcz Gábor**  
Ügyvezető igazgató

**Lightronic**  
2600, Vác  
Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 06 27/319-  
080  
Fax: 06 27/319-080

**Márcz László**  
műszaki szakértő

Hálózati stratégiai osztály  
1132 Budapest  
Váci út 72-74.  
Levélcím: 1393 Budapest 62. Pf. 511  
Tel.: 06-1-238-12-07  
Fax: 06-1-238-22-29 Hivatkozási szám:  
Iktatószám: HSO-39/2012

**Tárgy:** Lightronic gyártmányú visszaszabályozós előtét rendszer engedélye

**Tisztelt Schulcz Gábor úr!**

Társaságunk az előzetes vizsgálatok és rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján megvizsgálta az

## **EB2412**

típusú visszaszabályozós elektronikus előtétet, és azt műszakilag megfelelőnek találta, és a hálózatunkon használhatónak minősítette.

A fenti előtéttel szerelt lámpatestek külön fogyasztásmérés nélkül alkalmazhatóak a hálózaton, az alábbi teljesítmény elszámolással:


<u>Előtét típus</u>	<u>Fényforrás teljesítmény</u>	<u>Lámpatest átlagos összteljesítménye</u>
EB2412	24 W	17 W

**Budapest, 2012. október 03.**

Tisztelettel,

  
**Dr. Somogyi Attila**  
osztályvezető

**ELMŰ Hálózati Kft.**  
Hálózati stratégiai osztály  
1132 Budapest, Váci út 72-74.

  
**Márcz László**  
műszaki szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest  
Váci út 72-74.

Bejegyezte:  
Fővárosi Bíróság  
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:  
01-09-874142