

ELMŰ Hálózati Kft.

Schulcz Gábor
Ügyvezető igazgató

Lightronic
2600, Vác
Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 06 27/319-080
Fax: 06 27/319-080

Márcz László
műszaki szakértő

Hálózati stratégiai osztály
1132 Budapest
Váci út 72-74.
Levélcím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 06-1-238-12-07
Fax: 06-1-238-22-29 Hivatkozási szám:
Iktatószám: HSO-39/2012

Tárgy: Lightronic gyártmányú visszaszabályozós előtét rendszer engedélye

Tisztelt Schulcz Gábor úr!

Társaságunk az előzetes vizsgálatok és rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján megvizsgálta az

EB2412

típusú visszaszabályozós elektronikus előtétet, és azt műszakilag megfelelőnek találta, és a hálózatunkon használhatónak minősítette.

A fenti előtétrel szerelt lámpatestek külön fogyasztásmérés nélkül alkalmazhatóak a hálózaton, az alábbi teljesítmény elszámolással:


<u>Előtét típus</u>	<u>Fényforrás teljesítmény</u>	<u>Lámpatest átlagos összteljesítménye</u>
EB2412	24 W	17 W

Budapest, 2012. október 03.

Tisztelettel,


Dr. Somogyi Attila
osztályvezető

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati stratégiai osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.


Márcz László
műszaki szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142