

ELMŰ Hálózati Kft.

Schulcz Gábor
Ügyvezető igazgató

Lightronic
2600, Vác
Szent-Györgyi A. u. 1.

Márcz László
műszaki szakértő

Hálózati stratégiai osztály
1132 Budapest
Váci út 72-74.
Levél cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 06-1-238-12-07
Fax: 06-1-238-22-29

MSO-30/2/2012

Tárgy: Lightronic gyártmányú visszaszabályozós előtét rendszer engedélye.

Tisztelt Schulcz Gábor úr!

Társaságunk az előzetes vizsgálatok és rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján megvizsgálta a

EB4221

típusú visszaszabályozós elektronikus előtétet és azt műszakilag megfelelőnek találta és a hálózatunkon használhatónak minősítette.

A fenti előtéttel szerelt lámpatestek külön fogyasztásmérés nélkül alkalmazható a hálózatban az alábbi teljesítmény elszámolással:


<u>Előtét típus</u>	<u>Fényforrás teljesítmény</u>	<u>Lámpatest átlagos összteljesítménye</u>
EB4221	42 W	30 W

Budapest, 2012. december 07.

Tisztelettel,

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati stratégiai osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74


Dr. Somogyi Attila
osztályvezető


Márcz László
műszaki szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Céggjegyzékszám:
01-09-874142