

ELMŰ Hálózati Kft.

Schulcz Gábor
Ügyvezető igazgató

Lightronic
2600, Vác
Szent-Györgyi A. u. 1.

Márcz László
műszaki szakértő

Hálózatoptimalizálási osztály
1132 Budapest
Váci út 72-74.
Levél cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 06-1-238-12-07
Fax: 06-1-238-22-29

HO-94-2/2011.

Tárgy: Lightronic gyártmányú visszaszabályozós előtét rendszer engedélye.

Tisztelt Schulcz Gábor úr!

Társaságunk az előzetes vizsgálatok és rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján megvizsgálta a

EB3618


típusú visszaszabályozós elektronikus előtétet és azt műszakilag megfelelőnek találta és a hálózatunkon használhatónak minősítette.

A fenti előtétrel szerelt lámpatestek külön fogyasztásmérés nélkül alkalmazható a hálózaton az alábbi teljesítmény elszámolással:


<u>Előtét típus</u>	<u>Fényforrás teljesítmény</u>	<u>Lámpatest átlagos összteljesítménye</u>
EB3618	36 W	25 W

Budapest, 2011. szeptember 26.

Tisztelettel,


Dr. Somogyi Attila
osztályvezető

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózatoptimalizálási osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.


Márcz László
műszaki szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
míni Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142